



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

EXTRACCIÓ, PIEZOMETRIA I QUALITAT DE L'AIGUA, PER POU O FONT, ANY 2014

EMPRESA O AJUNTAMENT:	ANCUSA, S.A.		
NUCLI URBÀ QUE ABASTEIX EL POU O FONT:	CALAS DE MALLORCA (MANACOR)		
IDENTIFICACIÓ DEL POU O FONT:	Sa Bassa des Coll 2	Número d'expedient D.G.Recursos Hídrics: CAT-12363	
	Codi Conselleria de Salut, Família i Benestar Social: PZ-00139		
SITUACIÓ DEL POU O FONT:	Terme Municipal/pol./parc.:	Felanitx	
	coord.UTM:	x: 517770,03 y: 4368933,36	cota topogràfica: 154 m.s.n.m.

Dia	Mes	Lectura comptador (m ³):	Extracció mensual (m ³):	Profunditat del nivell (pou) (m):	Contingut en Clorurs (mg/l)	Contingut en Nitrats (mg/l)	Observacions / Incidències sobre la qualitat o altres
	gener	255.900	1.230				
	febrer	259.145	3.245				
	març	266.425	7.280				Sonda pisomètrica averiada
	abril	284.570	18.145				los rendimientos de la bomba
	maig	312.390	27.820				son los habituales, por lo que
	juny	347.965	35.575				suponemos los mismos niveles
	juliol	393.230	45.265	78,0	17,2		que en años anteriores
	agost	445.645	52.415				
	setembre	480.910	35.265				
	octubre	501.590	20.680				
	novembre	505.130	3.540				
	decembre	506.981	1.851				
TOTAL ANUAL:		252.311		Profunditat de la bomba (m):		140	